

**МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И  
ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ**

**ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И  
ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ  
ПО ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ  
ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ  
ПО РОСТОВСКОМУ, БОРИСОГЛЕБСКОМУ И ГАВРИЛОВ-ЯМСКОМУ РАЙОНАМ  
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ**

(наименование контрольного (надзорного) органа)

**ПРЕДПИСАНИЕ**

**об устранении выявленных нарушений обязательных требований**

**«23» сентября 2021 г., № 74/1/1**

Должностным лицом (должностными лицами): Государственным инспектором Ростовского,

(должность, фамилия, инициалы должностного лица,

Борисоглебского и Гаврилов-Ямского районов Ярославской области по пожарному надзору

Новожиловым Максимом Валерьевичем

уполномоченного на проведение контрольного (надзорного) мероприятия)

С участием специалиста, эксперта:

не участвовали

(должность, фамилия, инициалы, наименование и номер документа, удостоверяющего личность)

На основании

Решения № 74 от 01.09.2021 г.

(дата и номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия)

По адресу/адресам: 152121, обл. Ярославская, р-н Ростовский, д. Судино, д 25

(место проведения контрольного (надзорного) мероприятия)

Проведено плановое контрольное (надзорное) мероприятие

(плановое/внеплановое)

(наименование вида контрольного (надзорного) мероприятия)

в отношении:

МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "ДЕТСКИЙ САД № 37 Д. СУДИНО" ОГРН: 1027601069528; ОГРН: 1027601067900 ИНН: 7609014281 (объект, относящийся по функциональной пожарной опасности к классу Ф 1.1- категория высокого риска)

(фамилия, инициалы контролируемого лица или наименование контролируемого лица, ОГРН, ИНН, присвоенная категория риска)

В ходе проведения

планового контрольного (надзорного) мероприятия

(наименование вида контрольного (надзорного) мероприятия)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

№ п/п	Вид выявленного нарушения обязательных требований с указанием конкретного места выявленного нарушения	Структурные единицы нормативных правовых актов (их отдельных положений), содержащих обязательные требования, которые нарушены	Срок устранения выявленного нарушения	Отметка о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1	Система противопожарной защиты объекта не обладает надежностью и устойчивостью к воздействию опасных факторов пожара в течение времени, необходимого для достижения целей обеспечения пожарной безопасности и эвакуации людей в безопасную зону	(ч. 3, ст. 51; ч. 2, ст. 82, ч. 7, ст. 84, ч. 2, ст. 103, ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; раздел 4, раздел 5 ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности»)	01.08.2022 г.	
2	Руководитель учреждения не обучен пожарно-техническому минимуму	(ст.1, ст. 2 Федерального закона № 69-ФЗ; п.31, 32, 36 Приказа МЧС России от 12.12.2007 № 645; Правила противопожарного режима в РФ, п. 3)	01.08.2022 г.	
3	План эвакуации при пожаре, на лестничной площадке первого этажа (помещение №16 по плану БТИ) неверно сориентирован на местности по отношению к месту его нахождения	(п. 6.2.10 ГОСТ Р 12.2.143-2009 "Система стандартов безопасности труда. Системы фотолюминесцентные эвакуационные. Требования и методы контроля")	01.08.2022 г.	

Должностное(ые) лицо(а) органа, осуществляющего федеральный государственный надзор:

(подпись)



Новожилов М.В.  
(фамилия, инициалы)