



**МЧС РОССИИ**

**ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ  
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ  
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ  
ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО РОСТОВСКОМУ РАЙОНУ**  
152151, г. Ростов, ул. Бебеля, д. 20а, тел. (48536)61257, E-mail: ond.rostov@mail.ru  
Сайт: www.76.mchs.gov.ru Единый «телефон доверия»: (4852) 79-09-01

г. Ростов

(место составления акта)

«4» апреля 2016 г.

(дата составления акта)

10 час. 00 мин.

(время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ,**

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля  
юридического лица, индивидуального предпринимателя

**№ 22**

По адресу / адресам: Ярославская область, Ростовский район, д. Судино, д. 25

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения (приказа) № 22 от «1» марта 2016 г. главного

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), (плановая / внеплановая, документарная / выездная)

(заместителя главного) государственного инспектора Ростовского района по пожарному

Надзору Зверева О.А., была проведена плановая / выездная проверка в отношении:

Муниципального дошкольного образовательного учреждения детский сад №37 д. Судино

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

«31» марта 2016 г.

с «14» час. «00» мин. до «16» час. «00» мин. Продолжительность «2» час. «00» мин.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: «3» рабочих дня, «» часов «00» минут

(рабочих дней / часов)

Акт составлен: ОНДиПР по Ростовскому району УНДиПР ГУ МЧС России по Ярославской области

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения / приказа о проведении проверки, ознакомлен(ы): 10 час. 00 мин.

(заполняется при проведении выездной проверки)

«1» марта 2016 г. зав.хоз. МДОУ д/с №37 Громова Е.К

(фамилии инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

№ от «» г.

Лицо(а), проводившие проверку:

Заместитель главного государственного инспектора Ростовского района Ярославской области по пожарному надзору - Заместитель начальника ОНДиПР по Ростовскому району Новожилов Максим Валерьевич. эксперты не привлекаются

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства)

При проведении проверки присутствовали:

Зав. хозяйством МДОУ д/с №37 Громова Елена Константиновна

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

■ выявлены нарушения требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

- Складские помещения на первом этаже (помещения №3, 5 по плану БТИ) имеющие класс Ф.5 не отделено от других помещений детского сада класс Ф.1.1 ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами. (СНиП 21-01-97\*, п. 7.4, ответственное лицо - И.о заведующей МДОУ д/с №37 Быхалова А.Г);

- Помещение склада на первом этаже (помещение №11 по плану БТИ) имеющее класс Ф.5 не отделено от других помещений детского сада класс Ф.1.1 ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами. (СНиП 21-01-97\*, п. 7.4, ответственное лицо - И.о заведующей МДОУ д/с №37 Быхалова А.Г);

- Подсобное помещение используемое в качестве складского помещения (костюмерная) на первом этаже (помещение №12 по плану БТИ) имеющее класс Ф.5 не отделено от других помещений детского сада класс Ф.1.1 ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами. (СНиП 21-01-97\*, п. 7.4, ответственное лицо - И.о заведующей МДОУ д/с №37 Быхалова А.Г);

- Помещение прачечной (помещение №20 по плану БТИ) и складское помещение (помещение №23 по плану БТИ) расположенные на первом этаже и имеющее класс Ф.5 не отделены от других помещений детского сада класс Ф.1.1 ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами. (СНиП 21-01-97\*, п. 7.4, ответственное лицо - И.о заведующей МДОУ д/с №37 Быхалова А.Г);

- Помещение склада на втором этаже (помещение №20 по плану БТИ) имеющее класс Ф.5 не отделено от других помещений детского сада класс Ф.1.1 ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами. (СНиП 21-01-97\*, п. 7.4, ответственное лицо - И.о заведующей МДОУ д/с №37 Быхалова А.Г)

■ выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): -----

■ выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора) (с указанием реквизитов выданных предписаний): -----

■ нарушений не выявлено: -----

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

\_\_\_\_\_  
(подпись проверяющего)

\_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя,

проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Подписи лиц проводивших проверку:

«4» апреля 2016 г.  
М.Л.П.\*



Заместитель главного государственного инспектора Ростовского района Ярославской области по пожарному надзору - Заместитель начальника ОНДиПР по Ростовскому району Новожилов Максим Валерьевич

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

*Иванов Иван Иванович*  
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность, руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя

юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«4» апреля 2016 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

Оригинал данного документа расположен в КНД №